

Leszno dnia, 17.10.2014 r.

ZDP-12 /W241/2014

Wykonawcy/wszyscy

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w odpowiedzi na pytania Wykonawcy – pismo otrzymane w dniu 15 październik 2014 r. udziela następujących wyjaśnień :

Pyt. 1

W dokumentacji przyjęto wykonanie kanalizacji z rur PVC fi 400 a w kosztorysie ofertowym PVC fi 315 - jaka jest właściwa średnica rur?

Odp.

Należy przyjąć średnicę rur zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pyt. 2

Które studnie na planie sytuacyjnym mają być betonowe fi 1000 a które z PVC fi 315?

Odp.

Następujące studnie należy wykonać z PCV fi 315 : SD2, SD4, SD6, SD8

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień przy sporządzaniu oferty.

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lesznie  
inż. Jan Krol